

## Brandfog LINEAR

Innehavare/Utfärdat för

**FireSeal AB**

Box 7091, 164 07 Kista, Sverige

### Produktbeskrivning

Brandfog LINEAR, vattenbaserad akrylfogmassa för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande gipsväggar/lättväggar och anslutande massiva byggnadsdelar. Fogmassan appliceras på båda sidor om gipsväggen/lättväggen. Maximal fogbredd 20 mm och minsta fogdjup 26 mm. Brandteknisk klass EI 120.

### Avsedd användning

Tätning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandavskiljande gipsväggar/lättväggar och anslutande massiva brandavskiljande byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande inomhus.

### Handelsnamn

LINEAR

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
Brandmotstånd EI 120 5:231

### Tillhörande handlingar

Produktdatablad FS-PP1806-02 daterat 2023-12-20

Informationsblad med installationsanvisning FS-TP1811-02 daterat 2023-12-20

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-00-0217 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Bergman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	LINEAR
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0640-18
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 150020-06A från RISE Fire Research AS samt rapport 8P07757 från RISE.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-01-08

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric