


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:
Tillverkningsställe: BVS Fireprotection KFT, Orgona ut 5, HU-3070 Batonyterenye, Ungern
Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Flex Board System
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0053-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Flex Board System
Brandteknisk klass	t.ex. EI 90
Typgodkännandets nummer	SC0053-16

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.04B från SINTEF samt rapporter 5F018684 och 6P09212 från SP.

Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-12-21.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric