




## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	FS-Flex A
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0056-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	FS-Flex A
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Typgodkännandets nummer	SC0056-16

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.04A från SINTEF och rapport 6P09212 från SP.

## Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric