

Brandtätningssystem Reactive

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

Reactive, brandtätningssystem för genomföringar med PP-, PVC- och PE-rör, med eller utan kablar, samt kopparrör. Brandtätningssystemet består av värmesvällande, vattenbaserad arylmassa Reactive, med eller utan stenullsdrv. Brandmotstånd klass EI 15-EI 180.

Avsedd användning

Brandtätningssystem för tätning av genomföringar med PP-, PVC-, PE- och kopparrör i brandavskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar) inomhus.

Handelsnamn

Reactive

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Brandmotstånd klass EI 15-EI 180* 5:231

* Utförandet i de olika brandmotståndsklasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

Reactive, Information och installationsanvisning FS-TP1901-06 Rev. 1, daterad 2022-10-11.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0010 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:
Bergman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Reactive
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	1865/96
Boverkets inregistrerade varumärke	✚
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Reactive
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Typgodkännandets nummer	1865/96

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 150021-01E från SP Fire Research AS och O100408-1108378rev1 från RISE samt rapport 6P09212 från SP.

Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-06.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric