

Brandtätningssystem för ventilerad takfot och fasad – Fire Blocker

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Esbogatan 14, 164 74 Kista, Sverige

Produktbeskrivning

Brandtätningssystem för ventilerad takfot och fasad, avsett för luftspaltsbredd ≤ 50 mm, monteras horisontellt mot anslutande konstruktion av obrännbart material eller trä. Systemet består av ett stål nät betecknad Fire Blocker belagt med värmeexpanderande material samt ett aluminiumnät betecknat Fire Net. Dimension för Fire Blocker är (bredd $\times$ längd $\times$ tjocklek) $150 \times 1200 \times 3$ mm och dimension för Fire Net är bredd 150 mm och maskvidd $1,3 \times 1,3$ mm. Brandmotståndsklass EI 60.

Avsedd användning

Begränsa risken för brandspridning från fönster via ventilerad takfot till vind.
Begränsa brandspridning i luftspalt i yttervägg.

Handelsnamn

Fire Blocker

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7):

Brandmotstånd klass EI 60 ¹
Brandavskiljning, takfot
Fasader

BFS 2024:7, 1 kap. 6 §
BFS 2024:7, 5 kap. 33 §
BFS 2024:7, 5 kap. 48 §, fjärde meningen

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Brandmotstånd klass EI 60 ¹
Vinds- och undertaksutrymmen
Ytterväggar i byggnader i klass Br1

BBR 5:231
BBR 5:535, allmänt råd, andra stycket
BBR 5:55, allmänt råd, andra stycket

¹ Brandteknisk klass gäller vid brand från undersidan enligt monteringsanvisningen. Tätningen uppfyllde isolerings- och integritetskraven under hela provtiden 60 minuter (inklusive de första 5 minuterna).

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande C901387 | utgåva 1 | 2026-02-05


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1324624

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Fire Blocker, beteckning FS-TP2601-02, daterad 2026-01-21.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. C901387 daterad 2026-01-30, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe/Importställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/importställe:

Logistikpartner i Ulricehamn AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik/importstället förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning samt information på tillhörande handling och omfattar:

Innehavare/Importställe	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Fire Blocker
Typgodkännandets nummer	C901387
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter O100401-1310912 och O100106-1345098 från RISE.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-02-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric