Certifikat

SC0470-16

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

FireStop 100 Brandtätningssystem

Innehavare

ESSVE Produkter AB, Esbogatan 14, 164 74 Kista
Organisationsnummer: 556252-1525
Tel: 08-623 61 00, Fax: 08-92 68 55
E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produkt

FireStop 100, brandtätningssystem för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar. Brandtätningssystemet består av vattenbaserad akrylfogmassa FireStop 100 samt drevningsmaterial av mineralull eller Fogskum 90. Brandteknisk klass EI 30-EI 180.

Avsedd användning

Brandtätningssystem avsett för tätning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt stål och lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

FireStop 100

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 – EI 180*	5:231

* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

FireStop 100, Information och installationsanvisning FSI-O-712-16A daterad 2017-05-23.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0217, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:
ESSVE Produkter AB, Ulricehamn

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

Ver. 15-1

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	**ESSVE Produkter AB, Kista**
P-märke	**P**
Certifieringsorgan	**SP Certifiering**
Produktens typbeteckning	**FireStop 100**
Certifikatets nummer	**SC0470-16**
Löpande tillverkningsnummer	**nr**
Kontrollorgan	**SP**

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 150021-02 från SP Fire Research AS och rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

I systemet ingående mineralullsdrev förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0.

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-06-10.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-05-30.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

Ver. 15-1