

FireStop DLP

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60, E-post: info@fireseal.se, Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

FireStop DLP, brandskydd för infälld LED-belysning i undertak, består av en brandsvällande och isolerande elastisk kåpa som monteras över belysningsarmaturen vid montering i undertak.

Avsedd användning

Förhindra brand- och brandgasspridning i brandavskiljande bjälklag vid elinstallationer med belysningsarmaturer i undertak.

Handelsnamn

FireStop DLP

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60* 5:231

Brandteknisk klass EI 30** 5:231

* Undertaket ska bestå av en 15 mm brandgipsskiva typ Lafarge Mega-Deco Typ 5 skruvad på regelverk med max. c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 60 eller EI 60. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

** Alternativt undertak, två 12,5 mm normalgipsskivor typ A med förskjutna skarvar skruvade på regelverk med c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 30 eller EI 30. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

Tillhörande handlingar

FireStop DLP, Information och installationsanvisning FS-TP1909-07 rev.1, daterad 2019-09-17.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1040-15 | 2021-07-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

139197

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
FireStop DLP
nr
SC1040-15
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport TE 94667 från LPC, Storbritannien.

Kommentarer

Aktuell installationsanvisning finns publicerad på www.fireseal.se samt www.ri.se.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-10-01.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-07-07.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander