

Brandfog LINEAR

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

Brandfog LINEAR, vattenbaserad akrylfogmassa för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar. Maximal fogbredd 20 mm och minsta fogdjup 26 mm. Brandteknisk klass EI 120.

Avsedd användning

Tätning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande och lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

LINEAR

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 120

5:231

Tillhörande handlingar

Produktdatablad FS-PP1806-01 daterat 2018-11-08

Informationsblad med installationsanvisning FS-TP1811-01 daterat 2018-11-08

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0217, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:

Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn

Certifikat SC0640-18 | 2018-12-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
LINEAR
nr
SC0640-18

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 150020-06A och utlåtande 150100-32 från RISE Fire Research AS samt rapport 8P07757 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-13.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson