

Brandtätningssystem Silence

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

Silence, brandtätningssystem för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar. Brandtätningssystemet består av vattenbaserad akrylfogmassa Silence. Brandteknisk klass EI 60.

Avsedd användning

Brandtätningssystem för tätning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande och lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

Silence

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

Silence, Information och installationsanvisning FS-TP1901-04 daterad 2019-01-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn.

Certifikat 0166/04 | 2019-03-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
Silence
nr
0166/04

RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 103080.09 från SINTEF samt rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-06-01, med projektnummer 7P01591.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-31.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson