

# Brandtätningssystem Reactive

Innehavare/Utfärdat för

## FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: [info@fireseal.se](mailto:info@fireseal.se) , Hemsida: [www.fireseal.se](http://www.fireseal.se)

### Produktbeskrivning

Reactive, brandtätningssystem för tätning av genomföringar med PP-, PVC- och PE-rör, med eller utan kablar, samt kopparrör. Brandtätningssystemet består av värmesvällande, vattenbaserad akrylmasa Reactive, med eller utan stenullsdev. Brandteknisk klass EI 15 - EI 180.

### Avsedd användning

Brandtätningssystem för genomföringar av kablar, PP-, PVC-, PE- och kopparrör i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar). Plaströren kan vara tomma eller innehålla kablar.

### Handelsnamn

Reactive

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15-EI 180\*

5:231

\* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

### Tillhörande handlingar

Reactive, Information och installationsanvisning FS-TP1901-06 daterad 2019-01-09.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn.

Certifikat 1865/96 | 2019-03-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Reactive
Löpande tillverkningsnummer	nr
Certifikatnummer	1865/96
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Reactive
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Certifikatets nummer	1865/96

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 150021-01E från SP Fire Research AS samt rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-05-23, med projektnummer 7P01592.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-22.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson