

## Brandtätningssystem Silence

Innehavare/Utfärdat för

### FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista, Sverige

### Produktbeskrivning

Silence, brandtätningssystem för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar. Brandtätningssystemet består av vattenbaserad akrylfogmassa Silence samt drevningsmaterial av mineralull eller Fogskum 90. Brandmotstånd klass EI 30-EI 180.

### Avsedd användning

Brandtätningssystem avsett för tätning av vertikala eller horisontella fogar mellan brandavskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar) inomhus.

### Handelsnamn

Silence

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
Brandmotstånd klass EI 30-EI 180\* 5:231

\* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

### Tillhörande handlingar

Silence, Information och installationsanvisning FS-TP1901-05 Rev. 1, daterad 2022-10-11.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-19-0010 daterad 2019-01-22, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande distributionsställe:

Berman & Beving Logistic AB, Vistaforsvägen 4, 523 85 Ulricehamn, Sverige

## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Silence
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0470-16
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 150021-02C från SP Fire Research AS och rapport 6P09212 från SP.

## Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-11-06.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric