



PRESTANDADECLARATION FS-SP1810-02 rev1

Produkttypens unika identifieringskod:	Art. Nr. 100873 (10m) 100874 (30m)
Produktnamn:	Maxi Wrap
Avsedd användning/avsedda användningar:	Brandskyddswrap för brandtätning av plast-rörsgenomföringar
Tillverkare:	FireSeal AB Esbogatan 14 SE-164 74 Kista SWEDEN
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
Europeiskt bedömningsdokument:	EAD 350454-00-1104
Europeisk teknisk bedömning:	ETA-17/0867 (18.01.2019)
Tekniskt bedömningsorgan:	ITB, anmält organ nr. 1488
EC Certifikat	1488-CPR-0643/W (03.04.2019)

Angiven Prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E	EN 13501-1
Brandmotstånd	EI 45/EI 60/EI 90/EI 120	EN 13501-2, se ETA-17/0867
Frigörande av farliga ämnen	NPD	Försäkran av tillverkaren
Hållbarhet och brukbarhet	Z ₁	I enlighet med EOTA teknisk report - TR 024

NPD = No Performance Determined = Ingen Prestanda Fastställd

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen samt installationsanvisning	http://fireseal.se/
---	---

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. **För brandmotstånd, installation och konfiguration, se ETA-17/0867 daterad 18.01.2019**

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kista, 2019-11-06


Anders Wigant
Produktchef