

# Brandtätningssystem Flex Blanket System och Reactive Blanket System

Innehavare/Utfärdat för

## FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: [info@fireseal.se](mailto:info@fireseal.se) , Hemsida: [www.fireseal.se](http://www.fireseal.se)

### Produktbeskrivning

Flex Blanket System/Reactive Blanket System, brandtätningssystem för tätning av genomföringar med kablar, stålrör, gjutjärnsrör, kopparrör och ALUPEX-rör. Brandtätningssystemet består av silikonmassa Flex eller värmesvällande, vattenbaserad akrylmassa Reactive, tillsammans med drevningsmaterial Blanket av mineralull. Max. storlek 600 × 600 mm. Brandteknisk klass EI 30 - EI 180.

### Avsedd användning

Brandtätningssystem för genomföringar av kablar, stålrör, gjutjärnsrör, kopparrör och ALUPEX-rör i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar).

### Handelsnamn

Flex Blanket System, Reactive Blanket System

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30-EI 180\*

5:231

\* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

### Tillhörande handlingar

Flex/Reactive Blanket System, Information och installationsanvisning FS-TP1901-03 daterad 2019-01-09.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat 2037/87 | 2019-03-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30



9P00705



### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Tillverkningsställe: Wareco Logistic AB, Uddevalla.

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Flex /Reactive Blanket System
Löpande tillverkningsnummer	nr
Certifikatnummer	2037/87
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Flex/Reactive Blanket System
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Certifikatets nummer	2037/87

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter 150021-04, version 3 från RISE Fire Research AS och 2949.1/10/Z00NP från ITB, Building Research Institute samt rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-10-17, med projektnummer 8P07294.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-17.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson