

Brandtätningssystem Elastic System

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

Elastic System, brandtätningssystem för vertikal eller horisontell fogning mellan brandavskiljande byggnadsdelar. Brandtätningssystemet består av silikonfogmassa Elastic eller vattenbaserad akrylfogmassa Silence tillsammans med drevningsmaterial av mineralull. Brandteknisk klass EI 90 - EI 120.

Avsedd användning

Brandtätningssystem avsett för tätning av vertikala och horisontella fogar mellan brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

Elastic System (Elastic silikon, Silence akryl)

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 90-EI 120*

5:231

* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

Elastic System, Information och installationsanvisning FS-TP1901-08 daterad 2019-01-18.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn.

Certifikat 2039/87 | 2019-03-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
Elastic/Silence
nr
2039/87

RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 2949.2/10/Z00NP från ITB, Building Research Institute samt rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

I systemet ingående mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 samt vara tillverkningskontrollerad.

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-05-30, med projektnummer 7P01595.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-29.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson