

Kniparen Brandtätningssystem

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

Kniparen, brandtätningssystem för genomföringar med kablar och plaströr av PP, PE och PVC. Brandtätningssystemet består av en stålhylsa som är invändigt belagd med värmeexpanderande material. Standardstorlekar diameter 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60 samt max. 90 mm. Genomföringar med Kniparen tätas mot anslutande byggnadsdelar med silikonmassan FireStop Sealant 3000. Brandteknisk klass EI 15-EI 180.

Avsedd användning

Brandtätning av genomföringar för kablar och plaströr av PP, PE och PVC i brandcellsskiljande byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

Kniparen

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15-EI 180*

5:231

* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

Kniparen, Information och installationsanvisning FS-TP1811-06 daterad 2018-11-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-00-0217, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Tillverkningsställe: Wareco Logistics AB, Uddevalla

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn

Certifikat 5071/86 | 2018-12-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30




8P09173



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Kniparen
Löpande tillverkningsnummer	nr
Certifikatnummer	5071/86
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Kniparen
Brandteknisk klass	t.ex. EI 180
Certifikatets nummer	5071/86

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.02D, Issue 2, från SP Fire Research AS, rapporter 6P09212 och 5F018684 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter (2300/261/15)-2/2015-Br/Mü dd 2015/09/08 och (2300/094/15)-2a/2015-Br/Mü dd 2015/06/10 från iBMB MPA.

Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med nummer 5071/86 och 5071/87 daterat 2017-06-01, med projektnummer 7P01600.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-31.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson