

# Brandtätningssystem Reactive Board System

Innehavare/Utfärdat för

## FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: [info@fireseal.se](mailto:info@fireseal.se) , Hemsida: [www.fireseal.se](http://www.fireseal.se)

### Produktbeskrivning

Reactive Board System, brandtätningssystem för genomföringar med kablar och stålrör. Brandtätningssystemet består av stenulesskivor belagda med värmesvällande brandskyddsfärg tillsammans med silikonmassa Flex eller volymökande akrylmassa Reactive, max. storlek 600×600 mm. Brandteknisk klass EI 60-EI 180.

### Avsedd användning

Brandtätningssystem för tätning av genomföringar med kablar och stålrör i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar).

### Handelsnamn

Reactive Board System

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60-EI 180\*

5:231

\* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar

### Tillhörande handlingar

Reactive Board System, Information och installationsanvisning FS-TP1906-04 daterad 2019-06-11.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:

Tillverkningsställe: Wareco Logistic AB, Uddevalla

Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn


Certifikat 7214/85 | 2019-08-08

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-30

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Reactive Board
Löpande tillverkningsnummer	nr
Certifikatnummer	7214/85
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Reactive Board System
Brandteknisk klass	t.ex. EI 120
Certifikatnummer	7214/85

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.02B från SP Fire Research AS, rapporter 5F018684 och 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter (2300/094/15)-2a/2015 och (2300/261/15)-2/2015 från iBMB MPA.

### Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

I systemet ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 och vara tillverkningskontrollerad.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-05-29, med projektnummer 7P01603.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-28.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson