



## PRESTANDEDEKLARATION FS-SP1910-05

Produkttypens unika identifieringskod:	Art. Nr. 100921 - 100936
Produktnamn:	Fire Box
Avsedd användning/avsedda användningar:	Brandavskiljande och brandtätande produkter för genomföringstätningar
Tillverkare:	FireSeal AB Esbogatan 14 SE-164 74 Kista SWEDEN
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
Europeiskt bedömningsdokument:	EAD 350454-00-1104
Europeisk teknisk bedömning:	ETA 19/0683 (28.10.2019)
Tekniskt bedömningsorgan:	UL Int. (UK) Ltd., anmält organ nr. 0843
EC Certifikat	0843-CPR-0537 (28.10.2019)

Angiven Prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	EN 13501-1
Brandmotstånd	EI 30/ EI 45/ 60/ EI 90/ EI 120	EN 13501-2 Se ETA-19/0683 Annex A
Emission av farliga ämnen	Kategori IA1 Produkt med direkt kontakt med inomhusluft	Försäkran av tillverkaren & EN 16516
Hållbarhet och brukbarhet	Y <sub>2</sub>	EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9
Övrigt (Other)	NPD	-

NPD = No Performance Determined = Ingen Prestanda Fastställd

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen samt installationsanvisning	<a href="https://fireseal.se/produkt/fire-box/">https://fireseal.se/produkt/fire-box/</a>
---	---



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

***För brandmotstånd, installation och konfiguration, se ETA 19/0683 daterad 28.10.2019***

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kista, 2020-01-21



Anders Wigant  
Produktchef



The fireseal system originally developed to safeguard nuclear power plants

FireSeal AB  
Box 7091  
Esbogatan 14, SE-164 74 Kista  
Tel. +46 8 623 61 60  
[www.fireseal.se](http://www.fireseal.se)