



PRESTANDEDEKLARATION FS-SP2004-01 Rev. 1

Produkttypens unika identifieringskod:	Art. Nr. 100930 (röd), 100938 (vit)
Produktnamn:	Fire Putty
Avsedd användning/avsedda användningar:	Brandkitt för genomföringstätningar
Tillverkare:	FireSeal AB Esbogatan 14 SE-164 74 Kista SWEDEN
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 1
Europeiskt bedömningsdokument:	EAD 350454-00-1104, september 2017
Europeisk teknisk bedömning:	ETA-21/0195 (2021-04-23)
Tekniskt bedömningsorgan:	ETA-Danmark A/S (TAB)
EC Certifikat (AVPC Certifikat):	2821-CPR-0176 (2022-03-16) (Notifierat organ UL nr. 2821)

Väsentlig egenskap	Angiven Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Säkerhet vid brand		
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	
Brandmotstånd	EI 30/ EI 45/ 60/ EI 90/ EI 120/ EI 180 / EI 240	EN 13501-2 Se ETA-21/0195 Annex A
Hygien, hälsa och miljö		
Luftgenomsläpplighet	NPD	
Vattenpermeabilitet	NPD	
Frigörande av farliga ämnen	Kategori IA1, S/W2 Inga farliga ämnen	Tillverkarförsäkran
Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Mekanisk hållfastighet och stabilitet	NPD	
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Hållbarhet och brukbarhet	Y2 (-5/+70 °C)	EOTA TR 024: 2009


The fireseal system originally developed to safeguard nuclear power plants

FireSeal AB
Box 7091
Esbogatan 14, SE-164 74 Kista
Tel. +46 8 623 61 60
www.fireseal.se



Bullerskydd		
Luftljudsisolering	NPD	
Energihushållning och värmeisolering		
Termiska egenskaper	NPD	
Vattenpermeabilitet	NPD	

NPD = No Performance Determined = Ingen Prestanda Fastställd

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen samt ETA-21/0195 Fire Putty - Brandkitt - FireSeal	
---	--

Denna prestandadeklaration ersätter tidigare utfärdad	FS-SP2004-01 (2020-04-21)
---	---------------------------

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

För brandmotstånd, installation och konfiguration, se ETA-21/0195 daterad 2021-04-23

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kista, 2022-03-24


Anders Wigant
Produktchef